

NEN normen in het gebruiksbesluit

In het gebruiksbesluit wordt verwezen naar NEN normen inclusief het versienummer van de betreffende norm. Het kan voorkomen dat er een nieuwe NEN norm verschijnt en er in het gebruiksbesluit verwezen wordt naar een oude norm. Het belangrijk om onderscheid te maken tussen nieuwe en bestaande installaties:

1. Nieuw aan te leggen installaties

Het is onwenselijk dat een nieuwe installatie aangelegd wordt volgens verouderde normen. Binnenkort verschijnt de nieuwe NEN2535 (branddetectie). Met het verschijnen van deze norm zal er vanuit het LNB gecommuniceerd worden hoe deze nieuwe norm gebruikt kan gaan worden. Er is nu vanuit het gebruiksbesluit geen grondslag om een gebruiker te dwingen de nieuwe norm te hanteren. In overleg met VROM wordt hier een oplossing voor gevonden. In goed overleg met de gebruiker is het wel mogelijk om in het PvE op te nemen dat met de norm 2009 gewerkt wordt. Onderzocht moet worden of dit van invloed is op de certificeerbaarheid.

2. Bestaande installaties

Een bestaande installatie verliest niet plotseling zijn waarde door het verschijnen van een nieuwe norm. De uitgangspunten zijn;

- A. de installatie moet een functionele eis vervullen
- B. de installatie moet blijven voldoen aan de voorschriften die golden ten tijde van de aanleg, tenzij dit een onacceptabel laag niveau van brandveiligheid geeft

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het PvE., of er kan een nieuw PvE geschreven worden. Er zijn geen algemene richtlijnen te geven wanneer een installatie dusdanig verouderd is dat ze niet meer voldoet. Zie ook de toelichting op artikel 1.4 in het gebruiksbesluit (2008-327); het blijft maatwerk.