

Adequaat onderhoud geëist in gebruiksbesluit

Gebruiksbesluit (staatsblad 2008-327) zegt over installaties dat zij “adequaat onderhouden” moeten worden. Dit kan onduidelijk zijn voor gebruiker en toezichthouder. Dit wordt aangekaart bij VROM door het landelijk netwerk brandpreventie. In de toelichting van het gebruiksbesluit en in het boek “brandbeveiligingsinstallaties” van de NVBR wordt meer concreet wat verstaan mag worden onder “adequaat onderhoud”. De tabel op het volgende blad kan hierbij helpen.

Juni 2009, Voorzitter cluster installaties, landelijk netwerk brandpreventie - NVBR.

Installaties die 'adequaat onderhouden' moeten worden volgens het gebruiksbesluit.

Artikel	Installatie	Toelichting in gebruiksbesluit	NVBR Brandbeveiligingsinstallaties (2009)
2.1.6	Branddoorslag en brandoverslag bij doorvoeren;	Adequaat	-
2.1.7	Aanvullende behandeling constructieonderdelen;	Een geldig, door B&W aanvaard document	-
2.3.7	Vluchtrouteaanduiding;	Adequaat, dit betekent dat zonodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd, maar beter nog dat defecten worden voorkomen. Zo is het nodig dat aanwezige lampjes tijdig worden vervangen. Doel van het voorschrift is dat de goede werking van de vluchtrouteaanduidingen te allen tijde gewaarborgd is	-
2.3.8	Noodverlichtingsinstallatie;	Zoals bij 2.3.7. Maar ook: Er kan bijvoorbeeld aan deze eis worden voldaan door de controle en het onderhoud te verrichten volgens publicatie nr. 79 "inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties" van ISSO / NFVN/ Uneti-VNI (juni 2004)	-
2.3.9	Rookbeheerssystemen;	Een geldig, door B&W aanvaard document	NEN 2654-3
2.4.1	Brandslanghaspel en pompinstallatie;	Eenmaal per jaar controleren en onderhouden. Zonodig reparaties uitvoeren, maar beter nog is defecten te voorkomen.	NEN-EN 671-3
2.4.2	Blusmiddelen en draagbare- en verrijdbare blustoestellen;	Onderhoud conform NEN 2559:2001, inclusief wijzigingsblad A1:2004	NEN-EN 671-3, NEN-EN 2559:2001, inclusief wijzigingsblad A2:2004 en een REOB-voorschrift. Onderhoud <i>bij voorkeur</i> door erkend bedrijf. Certificatieschema "onderhoud kleine blusmiddelen" van het CCV
2.5.1	Automatische brandblusinstallatie;	Een geldig, door B&W aanvaard document	NEN-EN 12845
2.6.3	Brandweerlift;	Jaarlijks aan een adequate controle en onderhoudsbeurt onderworpen:	NEN-EN 13015
2.7.1	Blusleiding en pompinstallatie;	Bij oplevering en éénmaal in de vijf jaar testen volgens NEN 1594:2006	-
2.7.2	Brandkraan en bluswaterwinplaats;	Adequaat.	-

Juni 2009, Door Boudewijn Bogaards, cluster installaties.